

पत्रांक 155 /

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना।

दिनांक 17.02.2021.

प्रेषक.

अग्निशामालय पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
Christ Church Diocesan School,
Collectorate Road, Patna-800001, Bihar.

प्रसंग

आपका पत्रांक 00 दिनांक 15.02.2021 के आलोक में।

विषय

स्कूल में अग्नि निवारण हेतु सस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन/सलाह के
संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक में Christ Church Diocesan
School, Collectorate Road, Patna-800001, Bihar में पूर्व से संस्थापित किये गये अग्निशमन
यंत्रों/व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:-

1. स्कूल परिसर तक अग्निशमन वाहन जाने का रास्ता सुगम है।
2. स्कूल भवन ग्राउण्ड +2 तल का बना हुआ है।
3. स्कूल में अग्नि निवारण हेतु पर्याप्त मात्रा में ए0बी0सी0 एवं सी0ओ0टु0 टाईप फायर एक्सटींग्यूसर लगाया
गया है, जो सक्रिय अवस्था में है।
4. प्रयोगशाला में उचित मानक का फायर एक्सटींग्यूसर क्रियाशील अवस्था में संस्थापित है।
5. कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय में उचित मानक का एक्सटींग्यूसर लगाया गया है, जो क्रियाशील
अवस्था में है।
6. स्कूल भवन में की गई विद्युत वायरिंग कवरयुक्त है तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक का
एक्सटींग्यूसर रखा गया है, जो सक्रिय अवस्था में है।
7. स्कूल में कार्यरत सभी कर्मी अग्निशमन व्यवस्था से अवगत हैं तथा उपयोग करने की भी जानकारियाँ
प्राप्त हैं।
8. स्कूल भवन में पर्याप्त संख्या में सिढी एवं दरवाजा बना है, जो आपात समय में सहायक सिद्ध हो सकता
है एवं सुरक्षा कारणों से भी उत्तम है।

सुझाव:-

1. प्रबंधक वर्ष में दो बार सभी बच्चों एवं शिक्षकों के साथ फायर मॉक ड्रिल/एकजीट ड्रिल कराना सुनिश्चित
करेंगे।
2. प्रबंधक अग्निशमन यंत्रों का संधारण आइ0एस0 15683/2006 के अनुसार करेंगे।
3. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव के अभाव में आनेवाली खराबी की सारी जिम्मेबारी संबंधित स्कूल प्रबंधन
की होगी।
4. स्कूल भवन में मुख्य-मुख्य स्थानों पर आपातकालीन सेवाएँ का नं0 101 दृष्टिगोचर किया जाए।
5. विद्युत लोड की जाँच सक्षम प्राधिकार से समय-समय पर कराया जाना श्रेयष्कर होगा ताकि शॉर्ट-सर्किट
जैसी अग्नि दुर्घटना होने से बचा जा सके।
6. प्रबंधक एन0बी0सी0 पार्ट-4 में वर्णित अग्निसुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रबंधक वर्ष में एक बार अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

17/02/21
अग्नि शामालय पदाधिकारी
पटना